

Российская Федерация  
муниципальное казенное учреждение  
«Управление образования администрации муниципального  
района «Ивнянский район» Белгородской области  
муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
**«Богатенская основная  
общеобразовательная школа»**  
Ивнянского района Белгородской области  
309114, Российская Федерация,  
Белгородская область, Ивнянский район,  
село Богатов, ул. Школьная, 15; тел.: 8 (47243) 47-3-24  
« 24 » февраля 20\_\_ г.  
№ 54

Старшему инспектору отделения надзорной  
деятельности и профилактической работы  
Ивнянского района управления надзорной  
деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС по Белгородской  
Давыдову Е.Н.

### ОТЧЁТ

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богатенская  
основная общеобразовательная школа»  
Ивнянского района Белгородской области**

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования  
**об исполнении предписания №5/1/1**

По результатам проверки, проведённой на основании распоряжения отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы Ивнянского района от «30» января  
2017 г. №5, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Богатенская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской  
области

полное наименование организации, осуществляющей образовательную  
деятельность,

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере  
образования

было выдано предписание №5/1/1 по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности от 30.01.2017 г.

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия  
и действия:

Руководителем издан приказ № 44 от 22.02.2017 г. «Об устранении выявленных  
нарушений».

№ п/п	Содержание нарушения	Исполнение нарушения
1	Руководитель организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богатенская основная общеобразовательная школа» не организовал проведение проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) не реже 2 раз в год (весной и осенью), расположенного на территории вышеуказанного образовательного учреждения с составлением соответствующего акта	Организовано проведение проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта), расположенного на территории МБОУ «Богатенская ООШ».
2	Руководитель организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богатенская основная общеобразовательная школа» не	Обеспечено наличие 19 паспортов огнетушителей, установленных на объекте.

	обеспечил наличие 19 паспортов огнетушителей, установленных на объекте.	
3	Руководитель организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богатенская основная общеобразовательная школа» не обеспечил составление годового плана-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предварительному ремонту систем противопожарной защиты здания общеобразовательного учреждения (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Составлен и утвержден годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предварительному ремонту систем противопожарной защиты здания общеобразовательного учреждения (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Директор МБОУ «Богатенская ООШ»



Ж.В. Бабанина